

Администрации города Юрги
 Управление образованием
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 «Детский сад комбинированного
 вида № 36 «Жемчужинка»
 (МБДОУ «Детский сад комбинированного
 вида № 36 «Жемчужинка»
 проспект Кузбасский, 14А, г. Юрга
 Кемеровской области, 652062
 Тел./факс (838451) 4-46-88
 E-mail: ya.zemchuzinka@yandex.ru
 ОКПО 46338945, ОГРН 1024202001999,
 ИНН/КПП 4230013322/423001001

Государственному инспектору
 Юргинского городского округа и Юргинского
 муниципального округа по пожарному надзору
 Кочетову Д.В.

Отчет о принятых мерах
 об устранении нарушений обязательных требований
 пожарной безопасности № 31/3

№	Конкретное описание выявленного замечания	Срок исполнения	Мероприятия по устранению предписаний	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Не обеспечена замена установок противопожарной защиты, а именно: вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, данные системы противопожарной защиты не соответствуют требованиям действующих нормативных документов, технические средства пожарной сигнализации выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводов изготовителей и требует замены) Не обеспечено проведение ежегодного испытания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.	01.02.2023	Составлена смета на данные виды работ, направлено ходатайство, на имя Начальника УО Толстошеевой Т.М.с просьбой на выделение финансирования.	Заведующий Шевченко Т.В.	Не выполнено
2	Руководителем ДОУ не обеспечено исправное состояние наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	01.02.2023	Составлена смета на данные виды работ, направлено ходатайство, на имя Начальника УО Толстошеевой Т.М.с просьбой на выделение финансирования.	Заведующий Шевченко Т.В.	Не выполнено
3	Подвальные помещения в здании общественного назначения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализацией.	01.02.2023	Составлена локальная смета на данные виды работ, направлено ходатайство, на имя Начальника УО Толстошеевой Т.М.с просьбой на выделение финансирования.	Заведующий Шевченко Т.В.	Не выполнено
4	На путях эвакуации не у всех выходов установлены ручные пожарные извещатели.	01.02.2023	Составлена смета на данные виды работ, направлено ходатайство, на имя Начальника УО	Заведующий Шевченко Т.В.	Не выполнено

			Толстошеевой Т.М.с просьбой на выделение финансирования.		
5.	Не установлены световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону (групповые ячейки, бассейн, спорт.зал)	01.02.2023	Составлена смета на данные виды работ, направлено ходатайство , на имя Начальника УО Толстошеевой Т.М.с просьбой на выделение финансирования.	Заведующий Шевченко Т.В.	Не выполнено

Заведующий

Т.В. Шевченко