



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Юрги и Юргинского района
652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ond10yurga@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 31/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: заведующий Шевченко Т.В.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майора внутренней службы Пенно А.В. № 31 от «18» февраля 2022 года в период с «22» января 2022 г. по «09» марта 2022г.

Государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майором внутренней службы Кочетовым Д.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Шевченко Т.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечена замена установок противопожарной защиты, а именно: вышел срок	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.6.6.1 ГОСТ Р 59638-	01.02.2023	

	<p>эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, данные системы противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов, технические средства пожарной сигнализации выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводоизготовителей и требуют замены). Не обеспечено проведение ежегодного испытания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.</p>	<p>2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".</p>		
2.	<p>Руководителем организации не обеспечено исправное состояние наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.</p>	<p>п.17 а) Правил противопожарного режима в РФ.</p>	01.02.2023	
3.	<p>Подвальные помещения в здании общественного назначения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализацией.</p>	<p>п. 4.4, п. 11 Таблица 1 – Здания СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п. 5, п. 11 Приложение №1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».</p>	01.02.2023	
4.	<p>На путях эвакуации не у всех выходов установлены ручные пожарные извещатели.</p>	<p>ч.9 ст.83 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.02.2023	

5.	Не установлены световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону (групповые ячейки, бассейн, спорт. зал).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; ч. 3 ст.4; п.2 ч1 ст. 6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.02.2023	
----	---	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Шевченко Т.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Кочетов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

