

Администрации города Юрги
Управление образованием
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного
вида № 36 «Жемчужинка»
(МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 36 «Жемчужинка»
проспект Кузбасский, 14А, г. Юрга
Кемеровской области, 652062
Тел./факс (838451) 4-46-88
E-mail: ya.zemchuzinka@yandex.ru
ОКПО 46338945, ОГРН 1024202001999,
ИНН/КПП 4230013322/423001001
13.07.2021 г № 317-21

Начальнику
Управления образованием
Администрации города Юрги
Т.М. Толстошевой

Уважаемая Тамара Мефодиевна !

В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 9 от 02 февраля 2021 года зам.главного государственного инспектора Юргинского городского округа по пожарному надзору Пенно А.В., государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Кочетовым Д.В. были выявлены несоответствия/нарушения (предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 31/3 от 09 марта 2022г)

Причины способствовавших совершению нарушений :

1. Не обеспечена замена установок противопожарной защиты , а именно : вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, данные системы противопожарной защиты не соответствуют требованиям действующих нормативных документов, технические средства пожарной сигнализации выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводов изготовителей и требуют замены). Не обеспечено проведение ежегодного испытания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
2. Руководителям ДОУ не обеспечено исправное состояние наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.
3. Подвальное помещение в ДОУ общественного назначения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализацией.
4. На путях эвакуации не у всех выходов установлены ручные пожарные извещатели.
5. Не установлены световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону(групповые ячейки, бассейн, спортивный зал).

Срок устранения указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности
01.02.2023 год.

Заведующий

Т.В. Шевченко

