

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
650000, г. Кемерово, пр. Ленина 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: ogpn@kemencn.stat.kemencn.ru  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г.ЮРГИ И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА**

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ogpn10@yrg.kuzbass.net

г. Юрга, ул. Ленинградская, 29  
(место составления предписания)

«09» марта 2021г.  
(дата составления предписания)

**Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
№9/1/8**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №36 «Жемчужинка», заведующий Шевченко Татьяна Викторовна**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 9 от «02» февраля 2021 года зам. главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Пенно А.В., проведена плановая, проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №36 «Жемчужинка» государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Кочетовым Д.В., в здании и помещениях, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Юрга, пр. Кузбасский, 14А.

При проведении проверки присутствовали: заведующий Шевченко Т.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского дошкольного учреждения не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях должно быть: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - на лестницах каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед каждым конечным выходом из здания.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ; п.2 ч1 ст. 6, ч. 3 ст.4, ч.9 ст.82 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.3, п.4.4 СП 31-110-2003 Свод правил «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; п.4.2.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы. п.7.74 СНиП 23-05-95*.	01.08.2021	
2.	Не обеспечена замена установок противопожарной защиты, а именно: вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и си-	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; ст.5, ст.103 Федерального закона	01.08.2021	



	<p>стемы оповещения о пожаре, данные системы противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов, технические средства пожарной сигнализации выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводоизготовителей и требуют замены).</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п.8.1 НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.17.2.3 НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.9.2.5 НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.10.4 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».</p>		
3.	<p>Руководителем организации не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания.</p>	<p>п.24, 29 Правил противопожарного режима в РФ. ч. 8 ст.88 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.08.2021	
4.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>п.30 Правил противопожарного режима в РФ.</p>	01.08.2021	
5.	<p>Руководителем организации не обеспечено исправное состояние наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.</p>	<p>п.17 а) Правил противопожарного режима в РФ.</p>	01.08.2021	
6.	<p>Подвальные помещения в здании общественного назначения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализацией.</p>	<p>п. А4, п.9 таблицы А1 Приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. ч. 3 ст.4; п.2 ч1 ст. 6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический ре-</p>	01.08.2021	



		гламент о требованиях пожарной безопасности».		
7.	На путях эвакуации у выходов частично не установлены ручные пожарные извещатели.	ч.9 ст.83 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2021	
8.	Не установлены световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону (групповые ячейки; бассейн, спорт. зал).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; ч. 3 ст.4; п.2 ч1 ст. 6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.08.2021	
9.	Световые оповещатели «Выход», обозначающие эвакуационные выходы в спальнях закрыты жалюзи.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ.	01.08.2021	
10.	По направлению движения к источнику противопожарного водоснабжения (ПГ) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)

Государственный инспектор Юргинского городского округа и

Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Кочетов Д.В. «09» марта 2021г.

 М.И.П.

